

様式第8（第15条関係）

受理年月日	
処理年月日	

中 長 期 計 画 書

九州経済産業局長 殿

平成 24年 7月 23日

住 所 宮崎県宮崎市大字小松 1119 番地
氏 名 財団法人潤和リハビリテーション振興財団
理事長 大野 和男 印

（法人にあつては名称及び代表者の役職名、氏名）

エネルギーの使用の合理化に関する法律第14条第1項の規定（法第19条の2第1項において準用する場合を含む。）に基づき、次のとおり提出します。

特定事業者（特定連鎖化事業者）の名称等

特定事業者番号 （特定連鎖化事業者番号）	0040281
事業者の名称	財団法人潤和リハビリテーション振興財団
主たる事務所の所在地	〒880-2112 宮崎県宮崎市大字小松1119番地
エネルギー管理統括者の 職名・氏名	職名 常務理事 氏名 北林 和郎
エネルギー管理企画推進者の 職名・氏名・勤務地・連絡先	職名 本部事務局業務部長 氏名 古沢 賢二郎 エネルギー管理士免状番号又は講習修了番号 01-2010-3-08323 勤務地 〒880-2112 宮崎県宮崎市大字小松1119番地 電話（ 0985 - 47 - 3744 ） FAX（ 0985 - 47 - 5202 ）

計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果

内容	該当する工場等	実施時期	エネルギーの使用合理化期待効果
空調温度の一括管理（事務室での温度設定）	宮崎リハビリテーション学院	平成24年度	3kL/年
苑内の白熱球照明をLED照明に転換（平成23年度の残工事）	ひむか苑	平成24年度	3kL/年
夏季及び冬季の節電取り組み（平成22年対比夏季マイナス10%、冬季マイナス5%）	全施設 （潤和会記念病院、ひむか苑、宮崎リハビリテーション学院、延岡リハビリテーション病院）	平成24年度	68kL/年
ナースステーションの照明をLED照明に転換	潤和会記念病院	平成25年度	10kL/年

その他エネルギー使用の合理化に関する事項

【ソフト面】

財団全施設において、平成23年7月より9月までの3ヶ月間を「今夏の節電対策取り組み期間」として、電気使用量で前年同期対比マイナス10%を目標とし、同年12月より24年3月の4ヶ月間を「今冬の節電対策取り組み期間」として同マイナス5%を目標として取り組んだ。

結果、夏季はマイナス8.4%、冬季はマイナス1.9%であった。

【ハード面】

潤和会記念病院においては、平成24年3月に遮熱遮光フィルムを病棟南側ガラスに貼付した。特に夏場の空調負荷低減を目的としている。効果検証は平成24年度に実施する。

ひむか苑においては、平成23年8月に一部フロアについてLED照明転換の改修工事を実施した。現在、効果検証について継続実施している。

前年度計画書との比較

削除した計画	該当する工場等	理由
南面窓ガラスに遮熱塗装を塗布 (平成23年度)	潤和会記念病院	平成23年度に遮熱遮光効果のあるフィルムを貼付したため。
一部白熱球照明をLED照明に転換 (平成23年度)	ひむか苑	平成23年度に工事完了したため。
温泉水のポンプアップ能力を向上し、給湯ガス消費量の削減 (平成23年度)	ひむか苑	平成23年度に工事完了したため。
ナースステーションの照明をLED照明に転換 (平成24年度)	潤和会記念病院	平成25年度事業計画として時期を延期したため。
追加した計画	該当する工場等	理由
空調温度の一括管理(事務室での温度設定)	宮崎リハビリテーション学院	平成23年度実施し一定の効果が見られたため、継続して実施するため。
ナースステーションの照明をLED照明に転換	潤和会記念病院	当初計画の平成24年度事業から時期を延期し計画したため。
夏季及び冬季の節電取り組み	全施設	平成23年度実施し一定の効果が見られたため、継続して実施するため。

- 備考
- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 文字は、かい書でインキ、タイプによる印字等により明確に記入すること。
 - 3 計画書冒頭の 印を付した「受理年月日」欄及び「処理年月日」欄には記入しないこと。
 - 4 の「該当する工場等」の欄には、複数工場等が該当する場合はそれぞれの工場等の名称を記載し、全工場等が該当する場合は全工場等と記入すること。
 - 5 の「エネルギー使用合理化期待効果」の欄には、基準年度を報告年度とし、計画完了年度における年間エネルギー消費量の削減効果を記入すること。
 - 6 には、 で定量的に記載できないエネルギーの使用の合理化に向けた計画等について記入すること。また、この欄のみでは記入が困難な場合は、CSR 報告書等の関係資料を添付すること。
 - 7 には、 ・ について前年度と比較して記入すること。